

Uwagi:

Szczegółowa lokalizacja może ulec zmianie.
Zewn. sieć zasilająca nie jest ujęta w niniejszym opracowaniu.
– Zachowano zasadę selektywności zabezpieczeń
(*) – YDYpżo5x6p.t.– zasilanie tablic w mieszkaniach,
– dwie rezerwowe żyły należy zaizolować i schować pod tablicą

Bilans mocy podstawowej:
Pz=88x5kWx0,151+23kW+25kW=115kW
Ib=179A

Bilans mocy rezerwowej:
Pz=25kW
Ib=39A

ZASILANIE

L1;L2;L3;N;PE
400/230V;50Hz
SYSTEM SIECI ODBIORCZEJ:
SYSTEM TN–C–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

PC22

UL. MIKLASZEWSKIEGO 64, DAWIDY BANKOWE, 05-090 RASZYN, TEL.22 886 44 39

TEMAT: **PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKIEJ 1/15 W WARSZAWIE**

OBIEKT: **BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEDLECKA 1/15, WARSZAWA**

PROJEKTANT: mgr inż. Zofia Gąsiorowska
NR UPRAWNIEŃ: MAZ/0203/PBE/18 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
PODPIS:
STADIUM: *PBW*
BRANŻA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Brudkowski
MAZ/0116/PBE/19 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

NUMER RYSUNKU: ***E01A***

NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania nn kl. I
SKALA: b.s.
DATA: 02.2020 r.
NR STR 21