


Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć rury żelienne, instalację połączeń wyrównawczych wężła ciepłego, hydroformi, wykonać mostek na wodomiarze. Połączyć z instalacją odgromową.

Oznaczenia i uwagi na rys. E06

Dokumentacja techniczna została sporządzona na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek sprawdzić stan faktyczny po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek. Wszystkie demontowane obwody muszą być sprawdzone na etapie prac budowlanych. W przypadku braku informacji o danym obwodzie Wykonawca ma obowiązek ustalić czy dany odbiór podlega demontażowi.



<h1>PC22</h1>									
UL. MIKASZEWSKIEGO 64, DAWIDY BANKOWE, 05-090 RASZYN, TEL.22 886 44 39									
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO MIEŁORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKA I/15 W WARSZAWIE									
OBJEKT: BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEDLECKA I/15, WARSZAWA									
PROJEKTANT: mgr inż. Zofia Gąsiorowska		NR UPRAWNIEN: MAZ0203/PBE/18 <small>projektant specjalności: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		PODPIŚC:		STADIUM: BRANŻA:		PBW	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Brudkowski		MAZ0116/PBE/19 <small>specjalności: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		NUMBER RYSUNKU  <b>E07B</b>					
MAZYMIA RYSUNKU:									
Instalacje elektryczne - rzut piwnic (sekcja środkowa)									
SKALA:		DATA:		NR STR					
1:100		02.2020 r.		34					