


Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć rury żeliwne, instalację połączeń wyrównawczych węzła ciepłego, hydroforu, wykonać mostek na wodociągu. Połączyć z instalacją odgromową.

Oznaczenia i uwagi na rys. E06

Dokumentacja techniczna została sporządzona na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek sprawdzić stan faktyczny po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek. Wszystkie demontowane obwody muszą być sprawdzone na etapie prac budowlanych. W przypadku braku informacji o danym obwodzie Wykonawca ma obowiązek ustalić czy dany odbiór podlega demontażowi.



<b>PC22</b>			
UL. MIKŁASZEWSKIEGO 64, DAWIDY BANKOWE, 05-090 RASZYN, TEL.22 886 44 39			
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKIEJ 1/15 W WARSZAWIE			
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEDLECKA 1/15, WARSZAWA			
PROJEKTANT: mgr inż. Zofia Gajdrowska	NR UPRAWNIEN: MAZ/0203/PBE/18 specjalność: instalacje w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych	PODPIS:	STADIUM: BRANŻA: P8W ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Brudkowski	MAZ/0116/PBE/19 specjalność: instalacje w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych	NUMER RYSUNKU <b>E07C</b>	
NAZWA RYSUNKU: Instalacje elektryczne - rzut piwnic (sekcja prawa)		SKALA: 1:100	DATA: 02.2020 r.
		NR STR 35	