


Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć rury żeliwne, instalację połączeń wyrównawczych wężła ciepłego, hydroformi, wykonać mostek na wodniarze. Połączyć z instalacją odgromową.

Oznaczenia i uwagi na rys. E06

Dokumentacja techniczna została sporządzona na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek sprawdzić stan faktyczny po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek. Wszystkie demontowane obwody muszą być sprawzone na etapie prac budowlanych. W przypadku braku informacji o danym obwodzie Wykonawca ma obowiązek ustalić czy dany odbiór podlega demontażowi.



<h1>PC22</h1>			
UL. MIKŁASZEWSKIEGO 6/4, DAWIDY BANKOWE, 05-090 RASZYN, TEL.22 886 44 39			
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEDLECKIEJ 1/15 W WARSZAWIE			
OBJEKT:  BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEDLECKA 1/15, WARSZAWA			
PROJEKTANT:  mgr inż. Zofia Gąsiorowska	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
	MAZ/0203/PBE/18 <small>projektant i wykonał instalacje elektryczne i elektroenergetyczne</small>		
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Krzysztof Brudkowski	MAZ/0116/PBE/19 <small>opieka i nadzór nad instalacją elektryczną i elektroenergetyczną</small>	NUMER RYSUNKU  <b>E07A</b>	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	NR STR.
Instalacje elektryczne - rzut piwnic (sekcja lewa)	1:100	02.2020 r.	33