

Sale multimedialne - ul.Ząbkowska 42 Warszawa

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Treść

Strona tytułowa	1
Treść	2

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

Przedśionalek WC

Płaszczyzna pracy (Przedśionalek WC) / AW / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	3
---	---

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

Sala 01

Płaszczyzna pracy (Sala 01) / AW / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	4
--	---

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

Sala 02

Płaszczyzna pracy (Sala 02) / AW / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	5
--	---

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

Szatnia



Płaszczyzna pracy (Szatnia) / AW / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	6
--	---

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

WC NP

Płaszczyzna pracy (WC NP) / AW / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	7
--	---



Budynek 1 · Piętro 1 · Przedsiónek WC

Płaszczyzna pracy (Przedsiónek WC)

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Przedsiónek WC)	4.18 lx	2.91 lx	4.87 lx	0.70	0.60	S10
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety

Budynek 1 · Piętro 1 · Sala 01


Płaszczyzna pracy (Sala 01)

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Sala 01)	3.45 lx	3.00 lx	3.83 lx	0.87	0.78	S4
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Piętro 1 · Sala 02



Płaszczyzna pracy (Sala 02)



Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Sala 02)	3.45 lx	3.02 lx	3.84 lx	0.88	0.79	S2
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Piętro 1 · Szatnia



Płaszczyzna pracy (Szatnia)

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Szatnia)	4.36 lx	1.66 lx	5.90 lx	0.38	0.28	S8
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, łaźnie, toalety

Budynek 1 · Piętro 1 · WC NP

Płaszczyzna pracy (WC NP)



Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (WC NP)	8.75 lx	3.22 lx	12.9 lx	0.37	0.25	S16
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety