

Pytania do Inwestora:

1. W rysunku K-9 zbr ścian piwnic jest za mała ilość ścian . Zliczając z tego rysunku jest łącznie wszystkich ok. 34mb a licząc z rzutu po obrysie piwnicy jest tam ok.68mb samych ścian zewnętrznych. Proszę o weryfikację ilości ścian na rysunku K-9.

ODPOWIEDŹ: *Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem i dokumentacją branżową. Niezbędną ilość ścian potrzebną do wykonania budynku należy określić na podstawie dokumentacji.*

2. W jaki sposób ma być wykonana przerwa technologiczna pomiędzy betonem C30/37 a C50/60 przy głowicach stropu?. Rys K-11_R2 nad parterem.

ODPOWIEDŹ: *Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz technologią betonowania.*

3. Czy w podanej akustyce jest już wzięty pod uwagę nawiewnik i podano parametr już dla okna szczelnego bez nawiewnika?

ODPOWIEDŹ: *W zestawieniu okien - w pozycji "izolacyjność akustyczna" podano izolacyjność akustyczną przegrody złożonej z szyby, skrzydła i ościeżnicy. Jeżeli ta przegroda (okno) wyposażona jest w nawiewnik (co określono w odrębnej pozycji) to izolacyjność nawiewnika należy przyjąć zgodnie z parametrami podanymi w zestawieniu nawiewników.*

4. Czy szklenie P2 stosować we wszystkich fixach od wewnątrz czy tylko w tych znajdujących się do 110 cm? Czy ze względu na podział poprzeczką skrzydeł, również w kwaterach otwieranych stosować szybę P2 poniżej 110cm od poziomu posadzki? To odnosi się raczej do cz.2 zestawienia, ponieważ w 1 nie ma tych podziałów w oknach wysokich oraz szyby fix z P2 są podpisane.

ODPOWIEDŹ: *Szkło klasy P2A należy wykonać zgodnie z rysunkiem Zestawiania Okien i Nawiewników.*

5. Proszę o informację jak ma być drabina na dach. Stalowa czy aluminiowa i jaka powłoka wykończenia?

ODPOWIEDŹ: *Drabina stalowa w kolorystyce balustrad klatki schodowej.*

6. Proszę o informację jaki jest sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych i jakie jest położenie szkła w balustradzie oddzielającej dwa różne balkony względem osi balustrady?

ODPOWIEDŹ: *Zgodnie z rysunkami Zestawienia Balustrad wykonawca powinien przedstawić nadzorowi autorskiemu rysunki warsztatowe opisane przez uprawnianego konstruktora. Ponadto zgodnie z informacją zawartą na rysunkach „mocowanie szkła systemowe do ramy balustrady, wg rysunków producenta”.*